

MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À CONSULTA PÚBLICA Nº 003/2024

NOME DA INSTITUIÇÃO: EAI ENGENHARIA

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

ATO REGULATÓRIO: LEI 14.620/23- REN 1000/2021

EMENTA (Caso exista):

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

IMPORTANTE: Os comentários e sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, parágrafos e incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.

TEXTO/ANEEL	TEXTO/INSTITUIÇÃO	JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO
§7º Quando a distribuidora não identificar violação nos parâmetros técnicos da rede, conforme estabelecido no módulo 8 do PRODIST, a análise de inversão de fluxo fica afastada na seguintes situações.....	Quando a distribuidora não identificar violação nos parâmetros técnicos da rede, conforme estabelecido no módulo 8 do PRODIST, a análise de inversão de fluxo fica afastada para todas as situações de solicitação de conexões para micro ou minigeração distribuída.	Se não há violação dos parâmetros técnicos, não tem justificativa para não aceitar a conexão.