

MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À CONSULTA PÚBLICA Nº 03/2024

NOME DA INSTITUIÇÃO: Free Energia Solar

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

ATO REGULATÓRIO: (Especificar Nome/Tipo, nº e data, caso existam)

EMENTA (Caso exista):

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

IMPORTANTE: Os comentários e sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, parágrafos e incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.

TEXTO/ANEEL	TEXTO/INSTITUIÇÃO	JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO
<p>Artigo 73:</p> <p>§ 1o Caso a conexão nova ou o aumento de potência injetada de microgeração ou minigeração distribuída implique inversão do fluxo de potência no posto de transformação da distribuidora ou no disjuntor do alimentador, a distribuidora deve realizar estudos para identificar as opções viáveis que eliminem tal inversão, a exemplo de:</p>	<p>Artigo 73:</p> <p>§ 1o Caso a conexão nova ou o aumento de potência injetada de minigeração distribuída implique inversão do fluxo de potência no posto de transformação da distribuidora ou no disjuntor do alimentador, a distribuidora deve realizar estudos para identificar as opções viáveis que eliminem tal inversão, a exemplo de:</p>	<p>A análise de inversão do fluxo de potência deve ser feita somente para projetos de minigeração ou conectados em média tensão. Onde o transformador for da concessionária não deveria haver reprova por inversão de fluxo de potência, a não ser que haja numa tensão superior. O próprio artigo 23 da resolução 1000 especifica que ligações de até 75KW devem ser atendidas em baixa tensão, tanto para carga quanto geração.</p>