



CONSULTA PÚBLICA ANEEL Nº 003/2024

As concessionárias de distribuição têm, com costume, enviado orçamentos estimados e orçamentos de conexão exigindo a injeção de um projeto de micro e minigeração distribuída em horários onde há pouca ou nenhuma geração.

A apresentação do nível de inversão do fluxo de potência e as alternativas de conexão de menor custo são minimamente necessárias para um estudo completo do impacto da conexão da geração fotovoltaica. O tempo de elaboração dos documentos que contemplam o orçamento de conexão são menores que o tempo de resposta da concessionária de distribuição. Para projetos de microgeração, nota-se uma resposta padrão, sem estudo e sem fundamento, 1 dia após o protocolo de orçamento de conexão.

As respostas incompletas e rápidas confirmam o não seguimento da Lei, a ausência de apresentação de todas as informações, dentre elas: a potência mínima de conexão para que não haja inversão do fluxo. Restando ao cliente final e mercado, a ausência de solução técnica aplicável uma vez que a injeção informada pela concessionária é em momentos de pouca ou nenhuma geração.